



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Межведомственной комиссии

/ В.В. Блюдина /

подпись

Ф.И.О.

2020 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 14 от «21» августа 2020г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»

городского округа Октябрьск Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Вокзальная, 12; телефон: 8 (84646) 2-23-33; e-mail: oktmost@mail.ru

Директор Кульпанов Владимир Геннадьевич

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Октябрьск Самарской области
2. Ведомственная принадлежность МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск»
3. Вид деятельности объект культуры, деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 200 человек в день, вместимость 50 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее, одноэтажное, деревянное здание, оборудовано центральными системами водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов два входа: один – центральный с выходом на северную сторону к автомобильной дороге, один запасной с выходом на южную сторону к железной дороге

8. Год постройки 1890

9. Год последней реконструкции 2016

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		100	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Межмуниципальный автобус № 116 остановка «Белая столовая»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
	более 4 см		
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	-	К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	3,2 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> = 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	3,2 м	К		текущая ширина пешеходного пути позволяет осуществить разъезд на колясках без дополнительного устройства площадок
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	-	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	-	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	-	К, С, О		
	Места отдыха <*>	наличие	отсутствуют	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	< = 50 м	6,0 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке)	> 5% (не менее 1 места)	отсутствуют	К	создание, установка	создание 1 места с установкой дорожного знака «Парковка для инвалидов»

	на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	создание	обозначение места дорожной разметкой с нанесением соответствующего знака
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	> = 1,35 м	-	О, С		отсутствует функционально-планировочный элемент «Открытая лестница»
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	-	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	> = 0,8 - 0,9 м	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	расстояние между поручнями	> = 1,0 м	-	О, С		
	высота поручней	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	< = 0,8 м	-	К		отсутствует функционально-планировочный элемент «Пандус на рельефе»
	Угол уклона	< = 5°	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		

	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,20 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	1,60 x 1,80 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	1,60 x 1,80 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствуют	К, О, С		не требуются
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	К, О, С		не требуется, есть уклон навеса
	Информация об объекте	наличие	есть	Г	замена	
	Система вызова помощи	наличие	есть	К		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользкое покрытие	наличие	-	О, С		отсутствует функционально-планировочный элемент «Лестница наружная»
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	высота поручней	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4 \text{ м}$ <*>	наличие	-	О, С		

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,15 м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	10°	К	реконструкция	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,2 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1,15 м	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$1,5 \times 1,5$ м	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$1,5 \times 1,5$ м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствуют	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - $(1,5 - 1,8) \times 2$ м	$2,28 \times 2,88$ м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,014 м 0,014 м 0,028 м	К		

	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	есть	С		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		отсутствует функционально-планировочный элемент «Лестница на уровень 1-го этажа»
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	> = 1,0 м	-	К		отсутствует функционально-планировочный элемент «Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа»
	Угол уклона	< = 5°	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	-	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		отсутствует			не требуется
	стационарный	наличие	-	К		
	мобильный	наличие	-	К		
3.3. Коридоры/холлы						

	Ширина полосы движения	> = 1,2 м	1,5 м	К		
	Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м	-	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г	установка	отсутствуют пиктограммы доступности
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствуют	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствуют	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствуют	Г		объект не крупный, нет необходимости установки, ситуационная помощь сотрудника учреждения сориентироваться инвалиду на объекте
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж	1	О		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж	1	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	0,2 м	С	установка ограждения	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	отсутствуют	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	создание	маркировка дверных проемов контрастной лентой
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		отсутствует функционально-планировочный элемент «Лестница, перепады высот на этажах»
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	О		
	на высоте	0,9 м	-	О		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	> = 1,0 м	-	К		отсутствует функционально-планировочный элемент «Пандус внутренний на этаже»
	Угол уклона	< = 5°	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> = 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С		отсутствует функционально-планировочный элемент «Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)»
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	> = 0,3 м	-	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <***>	наличие	-	С		
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)		-			
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		-			отсутствует функционально-планировочный элемент

						«Лифт пассажирский»
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > = 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > = 1,1 x 1,4 м	-	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > = 0,95 м, для действующих объектов - > = 0,8 м	-	К		
	Зеркало <*>	наличие	-	К		
	Поручни <*>	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете						
	Ширина проема двери	> = 0,9 м	-	К		
	Высота порога	отсутствие	-	К, О		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		
	размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	-	К		
	высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					

4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет – Выставочный и экспозиционные залы						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м	1,2	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	0,8	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
	Место для сидения <*>	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	> = 2 %	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м	-	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К		не требуется
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	есть	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	есть	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	есть	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	создание	
	Ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	1 шт.	К, О		
	ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,9 м	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м	1,95 м	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м	1,24 м	К, О, С	реконструкция	
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	есть	К, О		
	откидные поручни <*>	наличие	отсутствуют	К		имеется альтернатива опорных устройств по

						периметру кабины
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	> = 0,75 x 1,2 м	0,75 x 1,2 м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствуют	О	установка	
	Раковина:		отсутствует		установка	в соответствии с нормативами
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	-	К, О		
	опорный поручень	наличие	-	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	-	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м	-	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	отсутствует	К		альтернативное решение, отсутствует техническая возможность установки
	Душевые:		отсутствуют			не предусмотрены проектом, отсутствует техническая возможность установки
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м	-	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м	-	К, О		
	опорный поручень	наличие	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м	1,5 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м	0,02 м	К, О, Г, С	замена	
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		

	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствуют	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствуют	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствуют	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствуют	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствуют	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствуют	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствуют	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствуют	К, С, О, Г		объект не крупный, нет необходимости установки, ситуационная помощь сотрудника учреждения
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	отсутствует	Г	установка	

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<***> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.

7. Выводы

На основании проведенного обследования объекта, рассмотрения его технических характеристик, ему присваивается оценка состояния доступности - **доступен частично избирательно - ДЧ-И (К, О, Г, У)**, при этом доступен условно ДУ для инвалидов с нарушениями зрения (С). Для достижения состояния доступности объекта ДП-В необходимо произвести комплекс мероприятий по адаптации объекта и его обустройству в порядке текущего и капитального ремонта здания.

1. Территория, прилегающая к объекту:

- установить на пути к главному входу в здание указатели направления движения;
- создать одно машино-место для инвалидов на автостоянке с установкой дорожного знака «Парковка для инвалидов» и обозначением места дорожной разметкой с нанесением соответствующего знака;
- создать места отдыха на территории.

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги):

- произвести реконструкцию пандуса наружного с уменьшением угла уклона, установить на пандусе колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м;
- установить у входа звуковой и световой маяки.

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги):

- в коридоре/холле установить тактильную схему, опорные устройства, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, произвести маркировку дверных проемов контрастной лентой, нанести рифленую и (или) контрастно окрашенную полосу на участки пола перед поворотом и дверями.

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности):

- в выставочном и экспозиционном залах установить тактильную информацию обслуживания.

5. Санитарно-бытовые помещения:

- произвести реконструкцию существующего санузла с дооборудованием кабины в соответствии с нормативами: установить откидные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), раковину, водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа, зеркало поворотное, систему тревожной сигнализации, создать зону для кресла-коляски рядом с унитазом.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте:

- установить указатели, пиктограммы для инвалидов, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, произвести маркировку кабинетов приема со стороны ручки и на кабинах санитарно-бытовых помещений;
- установить переносную индукционную систему, текстофон (текстовый телефон) или текстовые средства связи, в том числе с "бегущей

строкой", факсимильный аппарат, телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, световые текстовые табло для вывода оперативной операции, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Приложения: 1. Технический паспорт на здание объекта.
2. Фотоматериалы по объекту.

Представители рабочей группы:

Начальник отдела архитектуры МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск»

(подпись) Проккофьев А.Н.
" " _____ 2020 г.

Главный специалист МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск»

(подпись) Шебязева О.С.
" " _____ 2020 г.

Главный хранитель фондов
МБУ «Музей Октябрьск – на - Волге»

(подпись) Коновалова Ю.В.
" " _____ 2020 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект:

Директор МБУ «Музей Октябрьск - на - Волге»

(подпись) _____
" " _____



Представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Октябрьской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Радуга»

(подпись) Анищенко А.А.
" " _____ 2020 г.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 8 листов

« 17 » 11 2014 г.

Директор Музея Кульпанов В.Г.

